

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

Сборен ГИС -1 Негру Вода - ГИС Провадия

ОТ: 2014-02-01 09:00:00 ДО 2014-03-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	97,19727	%
2	ЕТАН	C_2H_6	1,33560	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,41442	%
4	и-БУТАН	$i-C_4H_{10}$	0,06671	%
5	н-БУТАН	$n-C_4H_{10}$	0,06616	%
6	и-ПЕНТАН	$i-C_5H_{12}$	0,01260	%
7	н-ПЕНТАН	$n-C_5H_{12}$	0,00862	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo-C_5H_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИШИ	$i-C_6H_{14}$	0,00715	%
10	АЗОТ	N_2	0,73302	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO_2	0,15844	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$H_2S+MERCAP$	0,00015	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	ρ	0,68944	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8080	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8959	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-22,3	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ ИНЖ. Р. КИШКИН /

- 1 ГИС Дългопол
- 2 ГРС Бургас
- 3 АГРС Дебелт
- 4 АГРС Камено
- 5 ГИС Еми
- 6 АГРС Горово-Сунгуларе
- 7 АГРС Лозарево
- 8 АГРС Стралджа
- 9 АГРС Ямбол

- 10 АГРС Сливен
- 11 АГРС ТЕЦ Сливен
- 12 АГРС Нова Загора
- 13 ГИС Раднево
- 14 ГРС Ст.Загора
- 15 ГРС Димитровград
- 16 ГИС Ястребово
- 16 АГРС Вулкан
- 17 ГИС Райков сервис
- 18 АГРС Загоре
- 19 ГИС ИДА МЕТАН
- 20 АГРС Първомай
- 21 АГРС Крушево
- 22 АГРС Оризово
- 23 АГРС Чирпан
- 24 ГИС Шишманци
- 25 АГРС Раковски
- 26 АГРС Стряма
- 27 АГРС Тец Север Пловдив
- 28 АГРС ВСИ
- 29 АГРС ОЦ Юг Пловдив
- 30 АГРС КЦМ
- 31 АГРС Калцит
- 32 АГРС Елит
- 33 АГРС Винпром
- 34 АГРС Стамболийски
- 35 АГРС Пазарджик
- 36 АГРС Белово
- 37 АГРС Септември
- 38 ГИС Костенец
- 39 АГРС Ихтиман
- 40 АГРС Електроди
- 41 АГРС Елин Пелин
- 42 ГРС Кремиковци

Б. Кушев