

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**


в пункта на доставка ГИС-1 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2015-03-01 09:00:00 ДО 2015-04-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	95,79225	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	2,31755	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,75799	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,12672	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,12440	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,02470	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01793	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,01658	%
10	АЗОТ	N ₂	0,66658	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,15531	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00018	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,70173	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8220	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9110	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-19,7	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"


 / инж. Р. Кишкин /

- 1 АГРС Кардам
- 2 АГРС Ген.Тошево
- 3 АГРС Добрич
- 4 АГРС Вълчи дол
- 5 ГРС Девня
- 6 ГРС Страшимирово

- 7 ГРС Варна
- 8 ГРС Нови Пазар
- 9 ГИС Нови Пазар
- 10 ГРС Шумен
- 11 ГРС Лозница
- 12 ГРС Разград 1
- 13 АГРС Разград Амилум
- 14 ГРС Разград 2
- 15 ГИС Разград
- 16 ГРС Исперих
- 17 АГРС Кубрат
- 18 АГРС Търговище
- 19 АГРС Попово
- 20 АГРС Русе Запад
- 21 АГРС Русе Изток
- 22 ГИС Провадия
- 23 АГРС Бяла
- 24 АГРС Полски Сеновец
- 25 ГИС Иванча
- 26 ГИС Павликени
- 27 ГИС Бутово
- 28 АГРС Градище
- 29 АГРС Левски
- 30 ГИС Летница
- 31 ГРС Ловеч
- 32 АГРС Севлиево
- 33 ГРС Плевен
- 34 ГИС Дерманци
- 35 ГРС Златна Панега

