

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ГИС-1 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2015-09-01 09:00:00 ДО 2015-10-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	95,08838	%
2	ЕТАН	C_2H_6	2,79307	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,92145	%
4	и-БУТАН	$i\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,14901	%
5	н-БУТАН	$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,14637	%
6	и-ПЕНТАН	$i\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,02917	%
7	н-ПЕНТАН	$n\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,02165	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i\text{-C}_6\text{H}_{14}$	0,01889	%
10	АЗОТ	N_2	0,63463	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO_2	0,19738	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S}+\text{МЕРСАР}$	0,00018	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	ρ	0,70725	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8273	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9167	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-16,9	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

/ инж. Р. Кишкин /

- 1 С001 АГРС Кардам
- 2 С002 АГРС Ген.Тошево
- 3 С003 АГРС Добрич
- 4 С005 АГРС Вълчи дол
- 5 С006 ГРС Девня
- 6 С007 ГРС Страшимирово

- 7 C008 ГРС Варна
- 8 C010 ГРС Нови Пазар
- 9 C010 ГИС Нови Пазар
- 10 C012 ГРС Шумен
- 11 C013 ГРС Лозница
- 12 C014 ГРС Разград 1
- 13 C015 АГРС Разград Амилум
- 14 C016 ГРС Разград 2
- 15 C017 ГИС Разград
- 16 C019 ГРС Исперих
- 17 C020 АГРС Кубрат
- 18 C021 АГРС Търговище
- 19 C023 АГРС Попово
- 20 C024 АГРС Русе Запад
- 21 C025 АГРС Русе Изток
- 22 C027 ГИС Провадия
- 23 C030 АГРС Бяла
- 24 C032 АГРС Полски Сеновец
- 25 C033 ГИС Иванча
- 26 C034 ГИС Павликени
- 27 C035 ГИС Бутово
- 28 C036 АГРС Градище
- 29 C037 АГРС Левски
- 30 C038 ГИС Летница
- 31 C039 ГРС Ловеч
- 32 C040 АГРС Севлиево
- 33 C041 ГРС Плевен
- 34 C042 ГИС Дерманци
- 35 C043 ГРС Златна Панега
- 36 C106 ГРС Чирен
- 37 C108 АГРС Монтана
- 38 C098 ГРС Роман
- 39 C099 АГРС Мездра 1
- 40 C100 АГРС Мездра 2
- 41 C101 АГРС Мездра 3
- 42 C102 АГРС Топлофикация Враца
- 43 C104 ГРС Враца
- 44 C103 ГИС Враца Екометан
- 45 C105 АГРС Мраморен