

**СРЕДЕН**  
**СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**  
**в пункта на доставка ГИС-1 НЕГРУ ВОДА**

**ОТ: 2015-12-01 09:00:00                      ДО                      2016-01-01 08:00:00**

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	$\text{CH}_4$	96,18960	%
2	ЕТАН	$\text{C}_2\text{H}_6$	2,08538	%
3	ПРОПАН	$\text{C}_3\text{H}_8$	0,65838	%
4	и-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,10579	%
5	н-БУТАН	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,10351	%
6	и-ПЕНТАН	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,02022	%
7	н-ПЕНТАН	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,01453	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	0,01323	%
10	АЗОТ	$\text{N}_2$	0,66316	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	$\text{CO}_2$	0,14620	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S}+\text{MERCAP}$	0,00016	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	Г	0,69805	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8183	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9070	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	T	-18,3	°C

100,00000

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

/ инж. Г.Бузяков /

- 1 С001 АГРС Кардам
- 2 С002 АГРС Ген.Тошево

- 3 С003 АГРС Добрич
- 4 С005 АГРС Вълчи дол
- 5 С006 ГРС Девня
- 6 С007 ГРС Страшимирово
- 7 С008 ГРС Варна
- 8 С027 ГИС Провадия