

**СРЕДЕН  
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

сборен ГИС-1 Негру Вода - ГИС Провадия,  
ГИС-1 Негру Вода -ПГХ Чирен

ОТ: 2017-01-01 09:00:00 ДО 2017-02-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	$CH_4$	96,42724	%
2	ЕТАН	$C_2H_6$	1,91752	%
3	ПРОПАН	$C_3H_8$	0,59897	%
4	и-БУТАН	$i-C_4H_{10}$	0,09355	%
5	н-БУТАН	$n-C_4H_{10}$	0,09084	%
6	и-ПЕНТАН	$i-C_5H_{12}$	0,01656	%
7	н-ПЕНТАН	$n-C_5H_{12}$	0,01102	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo-C_5H_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИШИ	$i-C_6H_{14}$	0,01022	%
10	АЗОТ	$N_2$	0,66686	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	$CO_2$	0,16721	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$H_2S+MERCAP$	0,00016	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	$\rho$	0,69594	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	$Q$	8155	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	$Q$	9041	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	$T$	-22,0	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТНИК "ГДУ"

/ Г.Бузяков /

- 1 С058 АГРС Елин Пелин
- 2 С051 АГРС Чепинци Изола Петров
- 3 С053 ГРС София 2
- 4 С054 АГРС Нови Искър
- 5 С055 ГРС София 3
- 6 С056 ГРС София 4
- 7 С057 ГРС Перник