

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**
сборен ГИС-1 НЕГРУ ВОДА - ПГХ ЧИРЕН

ОТ: 2016-01-01 09:00:00 ДО 2016-02-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	95,65480	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	2,54354	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,79679	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,12885	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,12611	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,02491	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01846	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,01346	%
10	АЗОТ	N ₂	0,59382	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,09926	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00006	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	γ	0,70249	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8249	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9141	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-25,8	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТНИК "ГДУ"

/ Г.Бузяков 

- 1 С050 ГРС София 1
- 2 С052 ГРС Кремиковци
- 3 С049 АГРС Яна
- 4 С044 АГРС Трудовец
- 5 С045 АГРС Правец
- 6 С046 ГИС Разлив
- 7 С047 ГИС Ботевград

- 8 С048 АГРС Ботевград
- 9 С058 АГРС Елин Пелин
- 10 С051 АГРС Чепинци Изола Петров
- 11 С053 ГРС София 2
- 12 С054 АГРС Нови Искър
- 13 С055 ГРС София 3
- 14 С056 ГРС София 4
- 15 С057 ГРС Перник

