

СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ
сборен ГИС-1 НЕГРУ ВОДА - ПГХ ЧИРЕН

ОТ: 2015-03-01 09:00:00 ДО 2015-04-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	96,31210	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	1,95277	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,61090	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,10520	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,10389	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,02180	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01603	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,02064	%
10	АЗОТ	N ₂	0,69537	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,16130	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00007	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,69734	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8 168	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9 054	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-26,0	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

/ инж. Р. Кишкин /

- 1 ГРС София 1
- 2 АГРС Яна
- 3 АГРС Трудовец
- 4 АГРС Правец
- 5 ГИС Разлив
- 6 ГИС Ботевград
- 7 АГРС Ботевград
- 8 ГРС Кремиковци