

СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ
в пункта на доставка ГИС-2,3 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2016-12-01 09:00:00 ДО 2017-01-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	96,32309	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	1,99316	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,62364	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,09702	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,09336	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,01780	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01278	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,00956	%
10	АЗОТ	N ₂	0,68043	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,14915	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00017	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	Г	0,69671	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8166	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9052	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-20,7	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

/ инж. Р. Кишкин /

- 1 С110 АГРС Самоков
- 2 С111 АГРС Кюстендил
- 3 С112 ГИС Дупница
- 4 С113 АГРС Благоевград
- 5 С114 ГИС Симитли
- 6 С115 ГИС Сандански
- 7 С126 ГИС Сандански 2
- 8 С116 АГРС Петрич